规划评审专家意见表

项 目名称	烟花爆竹储存仓库建设项目规划选址论证报告					
编制单位	中弘设计集团有限公司					
专家姓名	庄婧	职称	高级		负责专业	规划
审查结论	通过		修改后通过	☑	不通过	

1、本项目不在城镇开发边界内，用地指标需要核实是否单独供地。

2、项目不涉及国空的三条控制线，所占用地的类型应明确，是否需要土地补偿方案。

3、项目安全性分析章节，只有地质条件和地震的内容，还应补充防洪内容。

4、本项目用水、排水、用电等设施如何接入？

5、推荐方案中，用地与北侧的高压线距离是否符合相关规范要求。

6、各必选方案中需要明确进场道路，推荐方案中的道路交通组织在文本图纸中应详细介绍。

7、烟花爆竹属于危险品类项目，应严格按照规范对周边的设施影响进行分析。

专家签字：庄婧

2025 年 5 月 16 日